



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»



УТВЕРЖДАЮ

Проректор по режиму и безопасности

Л.С.Ямпольский

«02» 02 2021 г.

ИНСТРУКЦИЯ

о мерах пожарной безопасности в книгохранилище научной библиотеки УлГТУ

ИШБ 011-21

Ответственность за соблюдение мер пожарной безопасности в научной библиотеке не сёт руководитель, назначенный приказом ректора университета.

В соответствии с действующим законодательством ответственность за соблюдение мер пожарной безопасности в книгохранилище научной библиотеки несёт ответственное лицо, назначенное из числа сотрудников научной библиотеки распоряжением проректора университета по подчинённости.

Лицо, ответственное за соблюдение мер пожарной безопасности ОБЯЗАНО:

1. Знать и соблюдать требования действующих Правил пожарной безопасности, соблюдать и поддерживать противопожарный режим, установленный для книгохранилища.
2. Знать и выполнять установленный порядок осмотра помещения в конце рабочего дня.
3. Знать места нахождения в помещении первичных средств пожаротушения и уметь ими практически пользоваться.
4. В случае обнаружения пожара действовать согласно Инструкции по мерам пожарной безопасности в УлГТУ.

Требования к объекту хранения

Помещение книгохранилища должно отделяться от других помещений негоряемыми стенами, перегородками, перекрытиями и оборудоваться противопожарными дверями с соответствующим пределом огнестойкости.

Хранить книги только на металлических стеллажах.

Ширина свободного прохода напротив дверного проёма должна быть не менее 1 м, между стеллажами - не менее 0,8м. Расстояние от светильников до хранящихся книг должно быть не менее 0,5м. Светильники должны быть герметичного исполнения.

Дежурное освещение в помещении книгохранилища, эксплуатация электронагревательных приборов, установка штепсельных розеток не допускается.

Электрооборудование книгохранилища по окончании рабочего дня должно обесточиваться, за исключением установок пожаротушения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Выключатель, предназначенный для отключения электроснабжения книгохранилища, должен располагаться вне её помещения на стене из негорючих материалов.

По окончании работы должен производиться обязательный осмотр помещения книго-

хранилища согласно установленного порядка. Мусор должен быть вынесен за пределы здания в специально отведённое место.

В помещении книгохранилища ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- курить;
- хранить любые посторонние предметы, в том числе легковоспламеняющиеся и горючие жидкости применять открытый огонь;
- производить временные сварочные и другие огнеопасные работы без оформленного установленным порядком наряда-допуска;
- производить уборку помещений с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, загромождать проходы и подходы к средствам пожаротушения.

Начальник отдела ГО и ЧС



С.К.Лихачёв